



| 品番 NO. | 部品名称 PARTS NAME | 個数 QTY | 材質 MATERIAL | 備考 R.M |
|-----------|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 1 | 弁箱 | 1 | CAC406 | |
| 2 | フタ | 1 | C3771 | |
| 3 | 弁棒 | 1 | C3604 | |
| 4 | ハンドル | 1 | ZDC2 | 赤色塗装仕上 |

・試験圧力(水圧) 3.0MPa
 ・表示

商標(鋳出)
 (北浦製作所)




ラベル(貼付)



認定番号 せ-471号

テスト弁

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 工事名称 | 図番 KV-1-01831 |
| 図面名称 消火栓開閉弁 30A×90°(アングル弁型) | 承認 森 検図 中井 製図 小瀬 |
| 作図年月 H29.06.21 縮尺 / . / | |

 株式会社 北浦製作所

