



品番	内部器具格納品		個数
①	バルブ	65A×90° (表配管180°)	2
②	ノズル	65A (可変噴霧ノズル切替式)	2
③	ホース	65A×20M	4

※印の実線は、露出型のみ
埋込型の胴体部は壁仕上面より面もしくは、5mm奥に設置願います。

埋込型内部格納図 ①印表配管孔
() 寸法は、露出型

ご承認の際、下記符号に数量及び扉、給水方向(←)をご記入ください。

記号	型式					
	露出型	台	台	台	台	台
埋込型	台	台	台	台	台	台

仕 様	
材 料	表面処理鋼板 (t1.6)
表面処理	焼付塗装
塗 装 色	
文 字	明朝体

工事名称		図番 KCH-11-TK0204				
図面名称 放水口ホース格納箱		承認	大河内	検図	中井	製図
作図年月 R06, 05, 01 縮尺 / . /						

株式会社 北浦製作所

