


耐震 1.5 G

架台 処理 (□内に印を付けて下さい。)
 錆止塗装
 溶融亜鉛メッキ

9	架台	1	SS400	図中示す
8	点検口蓋	1	SUS304	t 1.5
7	電極座 (管用平行ネジ)	1	ABS	50A (カバー付)
6	通気口	1	ABS	防虫網付
5	排水ロケット (管用平行ネジ)	1	SUS	2.5 A
4	オーバーフローソケット (管用平行ネジ)	1	SUS	40 A
3	消火給水ロケット (管用平行ネジ)	1	SUS	50 A
2	注水ロケット (管用平行ネジ)	1	SUS	2.5 A
1	本体	1	SUS304	t 1.5
品番 NO.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 R.M

総重量 約 65 kg 有効水量 208 L
 水槽本体重量 約 45 kg
 架台重量 約 20 kg

工事名称		図番 SWT-B-200S					
図面名称 ステンレス製補給水槽 200L プラケット架台付		承認	大河内	検図	中井	製図	小瀬
作図年月 R06.10.01		縮尺 / · /					
 株式会社 北浦製作所							