

キタウラの

改修用2号消火栓 (兼用型)

既存2号消火栓・補助散水栓を用いて
新しく2号消火栓 (兼用型) に改修します。


既存2号消火栓・補助散水栓



改修

新2号消火栓 (兼用型) に改修

バルブ + ユニット改修



(リミットSW付)
25A×90° バルブ



改修用ユニット



完成品

ユニットのみ改修 (既設バルブを使用)



改修用ユニット



完成品

2号消火栓・補助散水栓（改修用ユニット）

仕様・性能

種別	2号消火栓（兼用）
最高使用圧力	1.0 Mpa
設計圧力損失値	0.11 Mpa
放水圧力	0.25～0.7Mpa
放水量	60L/min以上

※自社製品以外の既存2号消火栓・補助散水栓にも対応可能です。

※「改修ユニット」が既設消火栓箱に収納できるか枠内寸法をご確認下さい。

バルブ + ユニット改修

内部格納器具

- 収納ケース部 一式
- バルブ 2.5A×90° 1個
起動スイッチ付
- ノズル 2.5A 1本
- ホース 2.5A×20m 1本

埋込型

(型式番号：認評栓第26-40号)

ユニットのみ改修（既設バルブを使用）

内部格納器具

- 収納ケース部 一式
- ノズル 2.5A 1本
ノズルキャッチ部
起動スイッチ付
- ホース 2.5A×20m 1本

埋込型

(型式番号：認評栓第2019-1号)

消火設備機器



株式会社

北浦製作所

URL: <http://www.kitaura-ss.co.jp>

本社	〒569-0015	大阪府高槻市井尻2丁目30-15	TEL 072-669-2011	FAX 072-669-2333
大阪営業部				
東京支店	〒101-0021	東京都千代田区外神田2丁目15-2新神田ビル2F	TEL 03-3255-2389	FAX 03-3255-1676
名古屋営業所	〒464-0848	名古屋市千種区春岡1丁目1番2号	TEL 052-734-8556	FAX 052-734-8557
和歌山営業所	〒645-0411	和歌山県田辺市龍神村宮代1169	TEL 0739-78-0890	FAX 0739-78-0801
広島営業所	〒732-0052	広島市東区光町1-2-5 Mビル光町3F	TEL 082-264-7201	FAX 082-264-7202
九州営業所	〒101-0021	福岡市博多区東光2丁目2番22号	TEL 092-475-3050	FAX 092-475-3051
本社工場	〒569-0015	大阪府高槻市井尻2丁目30-15	TEL 072-669-2087	FAX 072-669-6988
和歌山工場	〒645-0411	和歌山県田辺市龍神村宮代1169	TEL 0739-78-0889	FAX 0739-78-0801

※掲載している商品の詳細については、本社、支店、営業所へお問合せください。
また、掲載内容については、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

◆ 営業品目 ◆

- 屋内、屋外消火栓格納箱、消火器具
 - 送水口用バルブユニット「サイコン」
 - 送水口ユニット自立型「サイコンSW」
 - 消火用補助水槽
 - 非常コンセント
- <各種消防用品>
- 消防用ホース、消火器
- <消火装置設計施工>
- スプリンクラー消火設備、泡消火設備
 - ダクト消火設備、ガス系消火設備
- <ステンレスフード・ステンレス板金加工>
- <精密板金加工>