

キタウラの

改修用2号消火栓 (兼用型)

既存2号消火栓・補助散水栓を用いて
新しく2号消火栓 (兼用型) に改修します。


既存2号消火栓・補助散水栓




改修

新2号消火栓 (兼用型) に改修

バルブ + ユニット改修



(リミットSW付)
25A×90° バルブ



改修用ユニット



完成品

ユニットのみ改修 (既設バルブを使用)



改修用ユニット



完成品

2号消火栓・補助散水栓（改修用ユニット）

仕様・性能

| | |
|---------|-------------|
| 種別 | 2号消火栓（兼用） |
| 最高使用圧力 | 1.0 Mpa |
| 設計圧力損失値 | 0.11 Mpa |
| 放水圧力 | 0.25～0.7Mpa |
| 放水量 | 60L/min以上 |

※自社製品以外の既存2号消火栓・補助散水栓にも対応可能です。

※「改修ユニット」が既設消火栓箱に収納できるか枠内寸法をご確認下さい。

バルブ + ユニット改修

内部格納器具

- 収納ケース部 一式
- バルブ 2.5A×90° 1個
起動スイッチ付
- ノズル 2.5A 1本
- ホース 2.5A×2.0m 1本

埋込型

(型式番号：認評栓第26-40号)

ユニットのみ改修（既設バルブを使用）

内部格納器具

- 収納ケース部 一式
- ノズル 2.5A 1本
ノズルキャッチ部
起動スイッチ付
- ホース 2.5A×2.0m 1本

埋込型

(型式番号：認評栓第2019-1号)

消火設備機器



株式会社 北浦製作所

URL: <http://www.kitaura-ss.co.jp>

| | | | | |
|--------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 本社 | 〒569-0015 | 大阪府高槻市井尻2丁目30-15 | TEL 072-669-2011 | FAX 072-669-233 |
| 大阪営業部 | | | | |
| 東京支店 | 〒101-0021 | 東京都千代田区外神田2丁目15-2新神田ビル2F | TEL 03-3255-2389 | FAX 03-3255-167 |
| 名古屋営業所 | 〒464-0848 | 名古屋市千種区春岡1丁目1番2号 YAMAMAN 仲田ビル5階 | TEL 052-734-8556 | FAX 052-734-855 |
| 和歌山営業所 | 〒645-0411 | 和歌山県田辺市龍神村宮代1169 | TEL 0739-78-0890 | FAX 0739-78-080 |
| 広島営業所 | 〒732-0052 | 広島市東区光町1-2-5 Mビル光町3F | TEL 082-264-7201 | FAX 082-264-720 |
| 九州営業所 | 〒101-0021 | 福岡市早良区荒江2丁目8-1中島ビル3階 | TEL 092-844-5041 | FAX 092-844-504 |
| 本社工場 | 〒569-0015 | 大阪府高槻市井尻2丁目30-15 | TEL 072-669-2087 | FAX 072-669-698 |
| 和歌山工場 | 〒645-0411 | 和歌山県田辺市龍神村宮代1169 | TEL 0739-78-0889 | FAX 0739-78-080 |

◆ 営業品目 ◆

- 屋内、屋外消火栓格納箱、消火器具
- 送水口用バルブユニット「サイコン」
- 送水口ユニット自立型「サイコンSW」
- 消火用補給水槽
- 非常コンセント

<各種消防用品>

- 消防用ホース、消火器

<消火装置設計施工>

- スプリンクラー消火設備、泡消火設備
- ダクト消火設備、ガス系消火設備

- <ステンレスフード・ステンレス板金加工>
- <精密板金加工>

※掲載している商品の詳細については、本社、支店、営業所へお問合せください。
また、掲載内容については、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。