

改修用2号消火栓・補助散水栓

認評栓第26~40号

識別番号 NHA-4

取扱説明書

機器を正しくお使い頂くために、この説明書をよくお読みください。

尚、この取扱説明書は最終顧客様までお渡し願って日々お客様の目の届く所に保管して頂きますようご配慮の程お願い致します。

株式会社 北浦製作所

KS-HD0055-1

はじめに

正しい操作方法をご理解頂くために、この説明書を必ず最後までお読みください。



危険

操作手順に従い、正しく操作してください。

誤操作は、人及び物品に危害を与えることがあります。

【操作手順】

1) 消火栓箱の扉を開け、ノズルを取り出す。



注意

消火栓バルブを開ける前に、ノズルが閉じている事を確認してください。

ノズル先端部を、時計方向（“閉”の表示方向）に、回してください。



2) 消火栓バルブを開ける。

・バルブハンドルを、反時計方向に回転させる事によって、バルブが開きます。

全開するまで回してください。（ハンドルの回転が止まるまで）

・バルブハンドルを、閉の位置から開の方向へ回転することにより、ポンプ起動スイッチが入ります。



危険

消火栓バルブを開けると、ホース内に水圧がかかります。ノズルをしっかりと持ちホースの取扱いには十分注意してください。

3) ノズルとホースの握り手部をしっかりと握り、火点へ向かう。



警告


ホースは長さ 20m の物が収納されています。ホースの延長は引張力 100N 以下で

スムーズに取り出せますので、大きな抵抗を感じた時が限界長さです。

それ以上無理に引っ張るとホース破損の原因となります。

4) 火点に向けてノズル先端部を開け、放水する。

- ・ノズルの先端部を反時計方向（“開”表示方向）に回すと放水します。
（“開”の表示位置で全開状態となります。）



⚠ 危険

- ・放水による反動力があります。
- ・放水時には前傾姿勢を取り、必ず両手でノズルとホースの握り手部を保持してください。
- ・人に向けて、放水しないでください。
- ・人に当たると人身事故につながります。

⚠ 警告

- ・この消火栓は、初期消火に使用していただくものです。消火することが困難と思われる時は、すみやかに避難してください。

【復旧方法】

1) 放水を停止する。

- ・ノズルの先端部を時計方向（“閉”表示方向）に回し、放水を停止してください。

2) 消火栓バルブを閉じる。

- ・消火栓バルブのハンドルを時計方向に止まるまで回転させて、バルブを閉じてください。
この時ポンプは作動を続けています。全ての放水が終了した時点で、ポンプ室の停止ボタンを押してください。

3) ホース内の圧力を抜く。

- ・ノズル先端部を反時計方向（“開”表示方向）に回転させ、ホース内の圧力を抜いてください。

4) ホース内部の残留水を抜き取る。

- ・消火栓バルブからホースを取り外し、ホース内部の残留水を抜き取り、
よく乾燥させてください。
(ホースを長くご使用して頂くために必要なことです。)

5) 消火栓バルブにホースを取り付ける。

 **注 意**


バルブとホース接続する際、手で締め付けただけでは漏水しますので、工具で確実に締
付けてください。

6) ホースを収納部の中に順次送り込み、ホースを収納する。

7) ノズルを閉止状態とし、ノズルをホース収納部の中に納める。

8) 消火栓の扉をしめる。

格納品の名称



以上


1. 構成

本品改修用2号消火栓（補助散水栓）は、消火栓弁ポンプ起動スイッチ付（2号消火栓のみ）・ホース収納部・保形ホース・ノズル等から成り立っています。

加圧送水装置（2号消火栓として使用する場合）は、消火栓弁の開放することにより起動します。

構成部品	数量
消火栓開閉弁 25A（アングル弁）×90° 認定番号 セ-480号 加圧送水装置の起動スイッチ（2号消火栓のみ）	1
ホース収納箱 消防用ホース 呼称25A×20M 型式番号 H0243BA01A (ホ第4~3号)	1
ノズル 型式番号 認評ノ第26~11号	1
ホース収納部 外形 520×520×155	1
ホース収納部取り付け金具	1式

2. 構造




番 号	名 称	材 質	個 数
1	格納箱 本 体	付属していません	—
2	下 扉	付属していません	—
3	上 扉	付属していません	—
4	ユニットケース	S T K a n d S E H C	1
5	噴霧ノズル	A C 7 A	1
6	保形ホース	合成樹脂 (25A × 20M)	1
7	起動リミットスイッチ		1
8	消火栓弁 (アングル弁)	C A C 4 0 6	1
9	表示灯	表示灯は付属していません	—

3. 性 能


ノズル性能	放 水 量 60 L/min 以上 (0.25MPa 放水時) 射 程 11~12 m (0.25MPa 放水時) 口 径 ϕ 8.0 相当
圧力損失	最大圧力損失 0.11 MPa ※ホースを巻いた場合 (0.25MPa 放水時)
ホースの操作力 (引き出し)	100N 以下 (締切圧 0.25MPa~1.0MPa 時)
放水反力	200N 以下 (締切圧 0.25MPa~1.0MPa 時)
耐圧試験圧力	1.5 MPa

放水性能曲線



4. 取付方法


- 1) 既存格納箱に消火栓開閉弁 及び ホース収納部取付け金具を取付ける。
- 2) ホース収納部を取り付ける。
既存格納箱のホース収納部取付け金具に、ホース収納箱4隅の取付け穴を設置し、M8ナットで固定する
- 3) 消火栓開閉弁に保形ホースを接続して下さい。(手で締付けただけでは漏水する場合がありますので、工具にて確実に締付けて下さい)
- 4) 順次保形ホースを収納部へ円になる様に納めてください。
- 5) ノズルをホース収納部にセットして下さい。



5. 参考資料

- 1) 開閉弁1次側圧力は、最低 0.36MPa 以上必要です。
- 2) 認定基準により、最高使用圧力は 1.0MPa となっておりますので、1次側締切圧 1.0MPa 以下でご使用ください。
- 3) 2号消火栓、加圧送水装置の起動スイッチの配線

消火栓弁開放による起動回路



6. 保 点 檢

設置状況	格納箱の扉を開く時に、障害物が無いか。 格納箱の上部に障害となる物、落下する物が無いか。 格納箱の外観に損傷が無いか。 格納箱がしっかりと固定されているか。
内部点検	消火栓開閉弁は、確実に閉められているか。 保形ホースがバルブと確実に接続されているか。 ノズルが閉止状態になっているか。 バルブに取り付いているポンプ起動スイッチが、バルブ開放によって作動するか。(2号消火栓の場合) ホース収納部に外観上損傷が無いか。 ホース収納部が格納箱に確実に固定されているか。
機能点検	ホースがホース収納部よりスムーズに引き出せるか。 ノズルの筒先を回し、開閉がスムーズに行えるか。
表示等	ホース収納箱に貼られている銘板に損傷・汚れ等が無いか。 認定証紙が貼られているか。 操作方法シールに損傷・汚れ等が無いか。 表示灯は、取り付け面より 15° の角度で 10m以上の距離から容易に確認ができるか。
性能点検	開閉弁ハンドルを「開」の方向に回した時に、加圧送水装置が起動するか。 バルブを開いた時に、水漏れが無いか。 ノズル開閉弁を開いた時、所定の放水圧力を確保しているか。 (放水圧力 0.25 MPa 以上) 放水圧力 0.25 MPa 以上 1.0 MPa 以下 放水量 60 L/min 以上確保されているか * 放水圧力と放水量については、P 6 放水性能曲線を参考にしてください。 ホースは、スムーズに引き出せるか。 ノズルの開閉は、容易にできるか。

※ バルブ・ホース・ノズル等全ての構成部品は、認定対象になっておりますので、
部品交換の際は、必ず同一型式の物を御使用ください。

7. 詳 細 仕 様

2号消火栓（兼用） 壁面設置型折畳み等収納式 呼称25		型式番号 認評栓第26～40号 識別番号 NHA-4
消防用ホース	種類 型式 呼称 長さ 使用圧	保形ホース H0243BA01A 25 20m (1本) 1.0MPa
ノズル (噴霧ノズル)	口径 型式 材質	Φ8.0 (相当) 認評ノ第26～11号 AC-7A
消火栓開閉弁	型式 呼び 使用圧 材質	せ-480号 25A 2.0MPa CAC406
ホース収納部	外径 材質 材質 仕上げ	20A (Φ27.2) STK-400 (JIS G 3444相当品) SEHC (JIS G 3313) 塗装 or メッキ